

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SULLA QUALITA' DELL'ACQUA.

L'ACQUA DISTRIBUITA DALLA RETE DI CUREGLIA SODDISFA I REQUISITI LEGALI DI POTABILITA'. LA STESSA E' CONTROLLATA SIA DALL'AZIENDA DI CUREGLIA CHE DALL'AIL DI LUGANO.

Fornitrice dell'acqua potabile: AIL SA Lugano

Grado di mineralizzazione in mg/l:

Cloruri	6.8
Nitrati	4.8
Solfati	16.3
Calcio	32.8
Magnesio	4.2
Silicati	3.1
Ammonio, Fosfati e nitriti	<0.01
Durezza totale	10.8°fr
PH	7.4
Alcalinità	3.5

Acqua equilibrata

Nessun trattamento di disinfezione a Cureglia

Ulteriori informazioni possono essere richiesti al responsabile: Valdo Monti
091 966 91 91

Cureglia, 31.12.2007